



# Gmina Kłodawa

ul. Gorzowska 40  
66-415 Kłodawa  
tel. 095 7 216 660  
fax 095 7 216 690  
www.klodawa.pl  
sekretariat@klodawa.pl

Kłodawa dn. 15.07.2020r. 2019r.

RDK.271.2.2020- Wyjaśnienie treści SIWZ - 2

## Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr G002104F ul. Wiejska w Kłodawie”

Dnia 15.07.2020r. do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ. Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy - Prawo Zamówień Publicznych z 29 stycznia 2004r. (tj. Dz. U z 2019r. poz. 1843 ze zm.) oraz stosownie do postanowień rozdziału 8 pkt. 8.7 SIWZ udziela wyjaśnień:

### **Pytanie nr 1**

Dotyczy konstrukcji podbudowy zasadniczej z kruszyw łamanych 0/11,2mm o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm – 3 025,20 m<sup>2</sup>.

Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę rozwiązania konstrukcyjnego do podbudowy zasadniczej z kruszyw łamanych 0/11,2 mm na kruszywo 0/31,5 mm. Zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych do podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej stosuje się kruszywo o minimalnym uziarnieniu 0/31,5 mm, kruszywo to posiada lepsze parametry, co ma wpływ na zwiększenie trwałości konstrukcji drogi. Poza tym w przypadku kruszywa o uziarnieniu 0/11,2 mm jest problem z dostępnością na rynku.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że zmianie ulega rozwiązanie konstrukcyjne do podbudowy zasadniczej z kruszyw łamanych z kruszywa 0/11,2mm na kruszywo 0/31,5 mm. Grubość warstwy nie ulega zmianie.

Zmianie ulega zapis pozycji 13 d.3 Przedmiaru robót w następujący sposób:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenie	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.3	KNNR 6 , 0113-02 D.04.04.02	Warstwa górna podbudowy zasadniczej z kruszyw łamanych 0/31,5mm o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm, 3025,200	m <sup>2</sup>	3025,200	3025,200

Wójt Gminy  
Anna Mołdciak