

LEGENDA

- Granice działek
- S1 / PGA150 / 8.7 / 1,5" — Numer sekcji, Typ zaworu, Wydatek wodny m3/h, Gwint wewnętrzny
- N1 / 6504 / 1.74 / 1" — Proj. zraszacze typu RB 6504, GW 1", cisnienie 3bar, dysza 4-czarna, przepływ 1.74m3/h, zakres pracy max do 14.4 m, dawka opadowa 13 mm/h
  - RB 6504 pełnozakresowy, 360° - 24szt.
  - RB 6504 sektorowy, 50°-330° - 26szt.
- Proj. rury PE DN63 PN10 - 192.5mb.
- Proj. rury PE DN50 PN10 - 187mb.
- Proj. rury PE DN40 PN10 - 187mb.
- Proj. rury PE DN25 PN10 - 187mb.
- Proj. kabel YKSY 15x1.5mm² - 180.24mb.
- W — Proj. studzienki zaworowe VBA02673 - 10szt.
- Elektrozawór 1.5" - 150-PGA - 10szt.
- St — Studzienka odwadniająca magistrale VBA02673 Rain Bird - 1szt.
- S — Sterownik sieciowy - 1szt.
- Z1 / S — Zasuwa DN65 - 1szt.
- Studzienka wodomierzowa - 1szt.
- Granice boisk

Zestawienie zraszaczy i sekcji

Lp.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Σ
1	Zasuwa DN 50	ozn.	Z1										
2	Typ boiska	ozn.											
3	Sekcje	ozn.											
4	Zraszacz 6504- 360°	szt.	-	3	3	3	3	3	3	-	3	3	**24 szt.**
5	Zraszacz 6504 - 50°-330°	szt.	5	2	2	2	2	2	2	5	2	2	**26 szt.**
6	Rura PE DN63 PN10	mb.	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	**175 mb**
7	Rura PE DN50 PN10	mb.	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	**170 mb**
8	Rura PE DN40 PN10	mb.	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	**170 mb**
9	Rura PE DN25 PN10	mb.	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	**170 mb**
10	Rurociąg magistralny DN63	mb.	219										**219 mb**
11	Kabel YKSY 15x1.5mm²	mb.	180.24										**180.24mb**
12	Studzienka zaworowa VBA02673	szt.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**10 szt.**
13	Elektrozawór 1.5" - 150PGA	szt.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**10 szt.**
14	Studzienka odwadniająca VBA02673	szt.	1										**1 szt.**
15	Sterownik sieciowy ESP_ME	szt.	1										**1 szt.**

UWAGA:
1. Wodociąg wykonać z rur i kształtek instalacyjnych do wody pitnej z tworzyw sztucznych PEHD,
2. Połączenia poprzez zgrzewanie doczołowe i kształtki elektrooporowe.

LESZEK KUŁAK
BUDOWNICTWO SPORTOWE | INŻYNIERIA KRAJOBRAZU
biuro@ogrodskwierzyna.pl
tel: (0-95) 7 170 975
fax: (0-95) 7 176 310
ul. Lawendowa 1
66-440 Skwierzyna

Inwestor:	Gmina Kłodawa		
Obiekt:	Boisko sportowe w Kłodawie		
Treść opracowania:	System automatyczego nawadniania		Data: 04.2018 r.
Branża:	Obiekty sportowe		Skala: 1:500
Autorzy opracowania:	Nr upr.	Podpis	
mgr inż. arch. Helena Kułak	72/LUOKK/2016		Nr rys: 4
mgr inż. Leszek Kułak	Nie wymagane		
mgr Katarzyna Widera	Nie wymagane		