



Gmina Kłodawa

ul. Gorzowska 40
66-415 Kłodawa
tel. 095 7 216 660
fax 095 7 216 690
www.klodawa.pl
sekretariat@klodawa.pl

Kłodawa dn. 07-02-2020r.

RPI.271.1.2020 - Wyjaśnienie treści SIWZ - 2

Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Budowa budynku żłobka i przedszkola wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kłodawa.”

Dnia 03.02.2020r., 04.02.2020r., 06.02.2020r., 07.02.2020r. do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ. Zgodnie z art. 38 ust. 1 oraz 2 ustawy - Prawo Zamówień Publicznych z 29 stycznia 2004r. (tj. Dz. U z 2019r. poz. 1843), w związku z postanowieniami rozdziału 8 pkt. 8.7 SIWZ, Zamawiający udziela na nie odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Prosimy o szczegół montażowy rolety zewnętrznej podtynkowej z uwzględnieniem ewentualnych mostków termicznych.

Odpowiedź:

Przy montażu rolet zastosować rozwiązanie systemowe, zapewniające właściwą izolacyjność termiczną - wg wytycznych producenta. Zamawiający zamieścił w dniu 06.02.2020r. na stronie internetowej www.klodawa.pl rysunek nr A-51 schemat montażowy rolety.

Pytanie nr 2

Zamawiający wymaga, aby wszystkie drzwi dymoszczelne i w klasie E t.j. DW3, DW4, DW7 były zaopatrzone w pochwyty, zgodnie z obowiązującymi przepisami nie mogą mieć pochwyków lecz klamki – prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, aby wszystkie drzwi były zaopatrzone w klamki zamiast pochwyków z wyłączeniem drzwi w głównej partii wejściowej do budynku - drzwi DZ5 i DW1.

Pytanie nr 3

Zamawiający wymaga aby drzwi zewnętrzne były o izolacyjności termicznej $U_{max} = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$, zwracamy uwagę, że nie ma podstaw prawnych na dzień dzisiejszy do stosowania tego wymogu, w dodatku brak jest możliwości ich pozyskania, obowiązująca izolacyjność to $U_{max} = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$ – prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

Dla projektowanych drzwi zewnętrznych dopuszcza się izolacyjność termiczną $U_{max} = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$, z wyjątkiem drzwi Dz1 (drzwi w salach przedszkolnych, żłobkowych oraz w sali wielofunkcyjnej), które powinny mieć izolacyjność termiczną $U_{max} = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ jak stolarka okienna.

Pytanie nr 4

Prosimy o udostępnienie kompletnego zestawienia wyposażenia obejmującego wszystkie sanitariaty w żłobku i w przedszkolu w tym również sanitariaty personelu o ile są przedmiotem zamówienia. Udostępnione rysunki obejmują tylko pom. 1.57, 1.42, 1.37. Brak jest opisów standardów, wymiarów pojemności itp. – opisy na rysunkach A-36, A-37, A-38 są niewystarczające.

Odpowiedź:

Zamawiający zamieścić w dniu 06.02.2020r. na stronie internetowej www.klodawa.pl zestawienie wyposażenia sanitarnego.

Pytanie nr 5

Jaki rodzaj nawierzchni wraz z podbudową przewidziany jest dla placów zabaw żłobka i przedszkola.

Odpowiedź:

Nawierzchnię placu zabaw żłobka oraz przedszkola stanowi piasek (warstwa gr. 30cm). Warstwa piaszczysta powinna być dogęszczona do wskaźnika I_s 0,93-0,94. Podłoże pod place zabaw o konstrukcji piaszczystej po wykonaniu profilowania dogęścić do wskaźnika zagęszczenia I_s min. 0,96.

Powyższe rozwiązanie obrazują rysunki branży drogowej: D-2 (projekt budowlany) i D-5 (projekt wykonawczy). Zamawiający zamieścić w dniu 06.02.2020r. na stronie internetowej www.klodawa.pl uaktualnione rysunki D-2 i D-5.

Pytanie nr 6

Czy zapisana w SIWZ informacja, że wycinka drzew i krzewów której dokona Zamawiający obejmuje również wywóz drewna z placu budowy, a także usunięcie karpin?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona wycinki drzew i krzewów i wywiezie je z placu budowy. W gestii Wykonawcy jest usunięcie karpin. Ilość i wielkość karpin, którą należy przyjąć do wyceny:

Gatunek drzewa	Obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 1,30 m
Jesion wyniosły	160
Robinia biała	150,160,170 110,190,130 130,200,160 120,150,105
Głóg dwuszyjkowy	60,40,50,40
Topola osika	85
Brzoza brodawkowata	70,80,100
Dąb szypułkowy	60
Topola kanadyjska	360,310
Topola osika	80,70,75,90,75,100,80,60,75,80,60,70,80,75,80,80,75,80,90,80,60,50,60,70,85,80,70,100,110,60,50
Robinia biała	230,240,90,110,170,220,150,65,60,65,50,50,50,150,140,160,55,120,130,70,110,120,120,230,110,250,60,155,130,170,150,70,150,150,120, 170, 170,140
Robinia biała	140,70,70,70,90,80,70,70,100, 70,60,60,50,90,80,70,50,60,60,50,120,75,55,50
Klon pospolity	45,50,50,60,80,230,80,70,60,65,
Klon pospolity	60,110,100,170,50,40,80
Jesion wyniosły	65,65,150,220, 65
Jesion wyniosły	80
Bez czarny	65,65,60,50,55 40
Bez czarny	60,60,60,60
Dąb szypułkowy	180
Dąb szypułkowy	115,70,100,110
Brzoza brodawkowata	140,60,100,40, 90,90,95
Czeremcha zwyczajna	60
Modrzew europejski	80
Sosna pospolita	60

Pytanie nr 7

W dokumentacji technicznej załączonej do dokumentacji przetargowej brak n/w rysunków w dokumentacji branży sanitarnej: S2 i S3 - instalacje c.o. rozwinięcie, S4 - instalacja c.o. schemat, S5 - instalacje sanitarne kotłownia, S6 - instalacje c.o. szczegół, S7 - instalacja wodociągowa i p.poż, S8 - instalacja wodociągowa rozwinięcie, S9 - instalacja wodociągowa szczegół, S19 - instalacja wodociągowa szczegół, S20 - czerpnia terenowa szczegół, S21- schemat montażowy klimatyzacja, S22 - schemat opomiarowania wody. Czy Zamawiający uzupełni brakujące rysunki?

Odpowiedź:

Brakujące rysunki S2-S9 oraz S19-S22 Zamawiający zamieścił w dniu 05.02.2020r. na stronie internetowej www.klodawa.pl

Pytanie nr 8

W dokumentacji branży sanitarnej brak dokumentacji na sieci i przyłącza zewnętrzne wod.-kan. Prosimy o jej uzupełnienie.

Odpowiedź:

Projekt przyłączy wod.-kan. zamieścił w dniu 06.02.2020r. na stronie internetowej www.klodawa.pl

Pytanie nr 9

Podane przedmiarach robót ilości przyborów sanitarnych nie są zgodne z ilościami wynikającymi z części rysunkowej. Prosimy o doprecyzowanie ilości przyborów oraz ich typów.

Odpowiedź:

Zamawiający zamieścił w dniu 06.02.2020r. na stronie internetowej www.klodawa.pl zestawienie wyposażenia sanitarnego ze wskazaniem pomieszczeń, w których mają być zamontowane.

Pytanie nr 10

W specyfikacji STS 02.00 pkt 2 materiały, są wyszczególnione, między innymi pisuar porcelanowy biały oraz brodzik najazdowy. Prosimy o wskazanie pomieszczeń, w których mają być zamontowane te przybory. Na rys. S10 brak tych urządzeń.

Odpowiedź:

Zamawiający zamieścił w dniu 06.02.2020r. na stronie internetowej www.klodawa.pl zestawienie wyposażenia sanitarnego ze wskazaniem pomieszczeń, w których mają być zamontowane.

Pytanie nr 11

Prosimy o uszczegółowienie użytej w projekcie nazwy „komora gospodarcza” i wskazanie typu oraz miejsc montażu.

Odpowiedź:

Użyte w projekcie określenie „komora gospodarcza” to zlew jednokomorowy. Typ oraz miejsce ich montażu Zamawiający wskazał w zestawieniu wyposażenia, które zamieścił w dniu 06.02.2020r. na stronie internetowej www.klodawa.pl

Pytanie nr 12

Zwracam się z pytaniem odnośnie sposobu wniesienia wadium (pkt 9.6) – w jakiej innej formie niż w pieniądzu można wnieść wadium?, czy może być to np. polisa?

Odpowiedź:

Wymagania dotyczące wadium zostały opisane w rozdziale 9 SIWZ oraz w ogłoszeniu o zamówieniu nr 506202-N-2020 z dnia 2020-01-27r. w sekcji IV.1.2).

Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004r. (tj. Dz. U z 2019r. poz. 1843), wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu,

- b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
- c) gwarancjach bankowych,
- d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
- e) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt.2 ustawy z 09.11.2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019r. poz. 310 ze zm.).

Pytanie nr 13

W przedmiarze robót sanitarnych w poz. 87, 198 i 427 występują odpływy liniowe. Prosimy o wskazanie lokalizacji odpływów liniowych oraz o określenie typu i wymiarów.

Odpowiedź:

Odpływy liniowe znajdują się w pomieszczeniach: 1.06 (kuchnia), 1.07 (obieralnia), 1.38 (kuchnia mleczna) 1.40 (zmywalnia naczyń stołowych). Odpływy liniowe o wym. 10x65 cm oraz 30x100 cm powinny być wykonane ze stali nierdzewnej przykryte ażurową kratką ze stali nierdzewnej i wyposażone w syfon. Zamawiający zamieścić w dniu 07.02.2020r. na stronie internetowej www.klodawa.pl uszczegółowiony rysunek S-10 (branża sanitarna) oraz rysunek A-4 rzut podłóg (branża architektoniczna).

Pytanie nr 14

Zgodnie z zapisem w SIWZ przedmiot zamówienia nie obejmuje wyposażenia technologicznego pomieszczeń kuchennych. Jest to naszym zdaniem zapis nie precyzyjny. Prosimy o doprecyzowanie zapisu poprzez podanie wykazu urządzeń technologicznych kuchni (łazienek?) których montażu przedmiot zamówienia nie obejmuje.

Odpowiedź:

Przedmiot zamówienia nie obejmuje wyposażenia technologicznego pomieszczeń kuchennych i wyposażenia meblowego obiektu poza wyposażeniem łazienek („biały montaż”) oraz stałej zabudowy szatniowej korytarzy. Do wyceny należy przyjmować jedynie wyposażenie sanitarne, które zostało określone w zestawieniu wyposażenia, które Zamawiający zamieścić w dniu 06.02.2020r. na stronie internetowej www.klodawa.pl

Pytanie nr 15

W pomieszczeniu 1.85 przewidziano salę zabaw. Prosimy o wyszczególnienie oczekiwanego wyposażenia wraz z jego opisem.

Wyposażenie sali zabaw (pom. 1.85) nie jest objęte przedmiotem zamówieniem.

z up. Wł. Wł. Wł.
Carolina J. Wska
Sekreta. ny